

A zaj helységeiben megengedett egyenértékű hangnyomásszintjei

4/1984 sz. EÜM rendelet szerint

Sorszám	Területi funkció	Megengedett egyenértékű	
		A - hangnyomásszint L_{Aeq} - dB	
		nappal 6-22h	éjjel 22-6h
1	Üdülőtérület, üdülőhely, gyógyhely, kórházi, negyed, védett természeti terület	45	35
2	Lakóterület és intézményterület laza beépítéssel	50	40
3	Lakóterület s intézményterület tömör, városias beépítéssel	55*	45*
4	Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen	60*	50*

Helyiségekben megengedett egyenértékű zajszint

MSZ 18151/1 -2 - szerint:

	Megengedett zajszint	dB(A)
	nappal 06-22 óra közt	éjjel 22-06 óra közt
igényes irodai munkahely, mechanikai vagy villamos zajforrás nélkül	50	
igényes irodai munkahely, legfeljebb egy mechanikai vagy villamos zajforrással	55	
közepes igényű irodai munkahely, ahol több mint 5 személy dolgozik, legfeljebb 2 egyidejűleg működő mechanikai vagy villamos zajforrással	60	
zajvédelmi szempontból kevésbé igényes irodai munkahelyek, művezetői helyiségek, zajvédő fülkék	65	
nagyobb figyelmet igénylő fizikai munkahely, gépi zajforrással	70	
számítógéptermekek, konyhaüzemek	75	
kórtermek	35	30
kórházak kezelő helyiségei	35	35
rendelőintézetek kezelőhelyiségei	40	40
tantermekek, előadótermekek, tárgyalótermekek, könyvtári olvasószobák	40	40
lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, közösségi üdülőkben	40	30
lakószobák szállodákban, munkásszállásokon	45	35
szállodák, otthonok közös helyiségei	50	50
éttermekek	55	55
üzletek, várótermekek	60	60
étkezőkonyhák lakásokban	45	45